



ПМ 38230061000207149811 от 09.08.2023г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
местонахождение: 666685, г. Усть-Илимск ул. Энтузиастов, 31
почтовый адрес: 666681, г. Усть-Илимск а/я 691
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «02» августа 2023 г. № 99

1) МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ИНН
3841007296

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование организации, их индивидуальный номера налогоплательщика)

2. При осуществлении
Федерального государственного пожарного надзора

01 августа 2023 года в 14:30 был осуществлен выезд сотрудников ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам в рамках профилактического визита ПМ №38230061000206899540 от 18.07.2023 в Муниципальное общеобразовательное учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» расположенную по адресу- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН, С. ЕРШОВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, 13А. В ходе профилактического визита были выявлены следующие нарушения:

- 1) Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре, не отвечающей требованиям нормативных документов.
- 2) Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/**приводят** к нарушениям следующих обязательных требований:

ст. 1, 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме в РФ" пункт 54. п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. срок периодичности плановой замены (не более 10 лет)

п. 30 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Заменить автоматическую установку пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре, не отвечающей требованиям нормативных документов. Пробрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

(меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном статьей 40 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Государственный инспектор
по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому
и Нижнеилимскому районам
по пожарному надзору



Д.И. Батищев

Предостережение получил: Директор Волубева И.С. ИИИ

Предостережение направлено _____
